

**Contrôle sanitaire des EAUX**

Affaire suivie par:  
Anne-Claire ZABÉ  
Tél: 02 38 77 34 58

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

**Destinataires**

MONSIEUR - VEOLIA EAU CGE  
MONSIEUR - CC.BLERE.VDC  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE ST MARTIN LE BEAU  
MADAME LA PRESIDENTE - CC.BLERE.VDC

**CC.BLERE.VAL DE CHER."EAU".DSP**

<b>Prélèvement</b>	<b>00126500</b>	<b>Commune SAINT-MARTIN-LE-BEAU</b>
<b>Installation</b>	UDI 000649 ST MARTIN LE BEAU	<b>Prélevé le :</b> lundi 18 mars 2024 à 09h15
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000830 C-P.F. ST MARTIN LE BEAU	<b>par :</b> LABORATOIRE INOVALYS TOURS
<b>Localisation exacte</b>	POLICE MUNICIPALE ROBINET SANITAIRE	<b>Type visite :</b> D1

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	13.0	°C				25.00
pH	7.7	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	<b>1369</b>	uS/cm			180.00	1 000.00
Conductivité à 25°C	<b>1528</b>	uS/cm			200.00	1 100.00
Chlore libre	0.28	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0.36	mg(Cl2)/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703  
Type de l'analyse : D1FMG Code SISE de l'analyse : 00127172 Référence laboratoire : E2402063564-D1FMG00127172

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(PT)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium d'origine naturelle	0,29	mg/L				0,50
Nitrates (en NO3)	2,2	mg/L		50,00		

**FER ET MANGANESE**

Fer total	13	µg/L				200,00
-----------	----	------	--	--	--	--------

**OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.**

Fluorures mg/L	1,276	mg/L		1,50		
----------------	-------	------	--	------	--	--

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00126500)**

**Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux référence de qualité pour le paramètre "conductivité" (mesure la quantité de minéraux dissous de l'eau). Cette situation a pour origine la nature de la ressource exploitée (nappe du cénomanién) et ne présente pas un danger pour la santé des consommateurs.**

**Signé, Tours le 26 mars 2024**

**Pour la directrice générale  
L' Ingénieur d'études sanitaires**

**Jacques HERISSE**